

# Overeenkomst

tussen

## de DNB en de FSP

in het kader van

### de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers

v16 – xx/xx/2025

Tussen:

**Naam FSP**

Maatschappelijke zetel: **XXXXXXX**

Ondernemingsnummer: **XXXXXXXXXX**

BTW-nummer: **XXXXXXXXXX**

Vertegenwoordigd door **XXXXXXXXXX**

hierna “**de FSP**” genoemd

Eerzijds

En

**Naam DNB of Werkmaatschappij**

Maatschappelijke zetel: **XXX**

Ondernemingsnummer **XXX**

BTW-nummer.: **XXXX**

Vertegenwoordigd door **XXX** en **XXX**, gevolmachtigden

en handelend in naam en voor rekening van de volgende  
distributienetbeheerders: **Naam DNB, Naam DNB, ...**

*Invoeging lijst (+ EAN/GLN-codes)*

hierna “**de DNB**” genoemd,

Anderzijds

en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” of samen “Partijen” genaamd,

## Overwegende

- 1) dat een groeiend aantal netgebruikers hun flexibiliteit wensen te valoriseren in de elektriciteitsmarkten;
- 2) dat de DNB, als marktfacilitator en databeheerder, de ontwikkeling van de flexibiliteit van netgebruikers aangesloten op zijn net wil bevorderen;
- 3) dat een nieuwe marktrol is ontstaan, namelijk die van Dienstverlener van flexibiliteit (FSP), met als doel de valorisatie van flexibiliteit van netgebruikers te faciliteren voor de Aanvragers van flexibiliteit;
- 4) dat de simultane activatie van flexibiliteit bij meerdere DNG's in bepaalde gevallen de operationele veiligheid van het distributienet in gevaar kan brengen;
- 5) dat, in het licht van de voorgaande elementen, een FSP-DNB-overeenkomst noodzakelijk blijkt om onder andere volgende zaken vast te leggen:
  - de voorwaarden, waaronder de eventuele procedure voor kwalificatie, voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit (SDP-F) aan de verschillende flexibiliteitsdiensten;
  - de informatie die de FSP ter beschikking moet stellen van de DNB om hem toe te laten de impact van de flexibiliteit op zijn net te analyseren en de flexibele volumes te berekenen;
  - de respectieve rollen van Partijen met betrekking tot de activering van de flexibiliteit, het beheer van meetgegevens en de berekening van de flexibele volumes;
  - de wijze waarop de DNB de meetgegevens en/of andere data aan de FSP kan overmaken;
  - de respectieve aansprakelijkheden van de Partijen.
- 6) Dat er een marktgids flexibiliteit bestaat die de interacties en de processen beschrijft tussen de FSP en de DNB waarin onder meer de praktische modaliteiten om de lijst met punten die de FSP kan activeren, samen te stellen en te wijzigen beschreven zijn;
- 7) dat de verschillende elementen, vermeld onder 5), het onderwerp zijn van de onderhavige overeenkomst, voor zoverre ze niet zijn beschreven in de marktgids flexibiliteit, voor de flexibiliteitsdiensten opgenomen in de dienstencatalogus in bijlage;
- 8) dat deze lijst met flexibiliteitsdiensten in de toekomst regelmatig kan evolueren, onder de vorm van bijlagen aan de onderhavige overeenkomst;
- 9) dat de onderhavige overeenkomst via Synergrid aan de Belgische gewestelijke regulatoren voor energie werd voorgelegd; dat deze laatsten ze hebben goedgekeurd op xxx door de Vlaamse Nutsregulator, op xxx door de CWaPE en eveneens op xxx door Brugel;

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

## Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst - Definities

### 1.1. Voorwerp van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst beschrijft de bijzondere wederzijdse rechten en plichten van de DNB en de FSP met betrekking tot het gebruik door de FSP van flexibiliteit van distributienetgebruikers aangesloten op het distributienet beheerd door de DNB in het kader van een of meerdere flexibiliteitsdiensten zoals bepaald in de dienstencatalogus in Bijlage 1.

De Partijen erkennen dat de onderhavige overeenkomst, die werd goedgekeurd door de bevoegde gewestelijke regulator, volledig wordt onderworpen aan het toepasselijke TRDE, alsook al zijn eventuele toekomstige wijzigingen.

Het contract afgesloten tussen de FSP en de DNG mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen in onderhavige overeenkomst. In geval van incompatibiliteit kan de DNB de FSP vragen om het contract DNG-FSP te regulariseren ten aanzien van de onderhavige overeenkomst. Bij gebrek aan een regularisatie binnen een redelijke termijn behoudt de DNB zich het recht voor om de onderhavige overeenkomst op te schorten volgens de modaliteiten voorzien in artikel 11.

Onderhavige overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de DNB in het kader van de MIG (Message Implementation Guide), de allocatie, de reconciliatie en settlement-processen van de marktwerking, met inbegrip van de taken van de DNB voor het ter beschikking stellen van de gevalideerde meetgegevens aan de partijen die in de reglementering voorzien zijn.

### 1.2. Definities

In het kader van de huidige overeenkomst<sup>1</sup>, zijn de volgende definities van toepassing:

- (1) Een **Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F)** is een element, verbonden aan een aansluitingspunt, dat kan gebruikt worden in het kader van één of meerdere flexibiliteitsdiensten. Het wordt geïdentificeerd door het meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of de berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van flexibiliteit in het kader van de flexibiliteitsdiensten bedoeld in de onderhavige overeenkomst.
- (2) **Aanvrager van flexibiliteit (FRP)**: marktspeler die een overeenkomst heeft gesloten met een of meerdere Dienstverleners van flexibiliteit met het oog op de levering van een flexibiliteitsdienst.
- (3) **Dienstverlener van flexibiliteit (FSP)**: marktspeler die een of meer flexibiliteitsdiensten via een of meerdere Dienstverleningspunten voor flexibiliteit levert. De FSP, Partij in de onderhavige overeenkomst, is een Dienstverlener van flexibiliteit.

De begrippen "Aanvrager van flexibiliteit (FRP)" en "Dienstverlener van flexibiliteit (FSP)" zijn zoals hierboven gedefinieerd tenzij een andere definitie is vastgelegd in de regionale wet- of regelgeving<sup>2</sup>.

- (4) **Pool**: geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader van de flexibiliteitsdiensten. Voor elk Dienstverleningspunt van flexibiliteit dat deel uitmaakt van de Pool, bevat deze alle administratieve en technische informatie met het oog op een correcte

---

<sup>1</sup> Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft deze overeenkomst het 'toegangscontract voor flexibiliteit' zoals gedefinieerd in het Technisch Reglement Elektriciteit

<sup>2</sup> Het Vlaams Energiedecreet kan online geraadpleegd worden via:

<https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1018092.html>

[Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest \(artikel 2\) kan geraadpleegd worden via:](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2001/07/19/2001031386/justel)

<https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2001/07/19/2001031386/justel>

Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (van toepassing in Wallonië) kan geraadpleegd worden via:

<https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2001/04/12/2001027238/justel#LNK0001>

uitvoering van de onderhavige overeenkomst (o.a. EAN, adres, plaats van het meetpunt, betrokken flexibiliteitsdiensten, beperkingen, de flexibiliteitsmiddelen, meet- en telmodaliteiten, ...).

### 1.3. Afkortingen

In het kader van de huidige overeenkomst, zijn de volgende afkortingen van toepassing:

- (1) **DNG**: Distributienetgebruiker;
- (2) **FRP**: Aanvrager van flexibiliteit (Flexibility Requesting Party)
- (3) **FSP**: Dienstverlener van flexibiliteit (Flexibility Service Provider)
- (4) **BRP**: evenwichtsverantwoordelijke (Balance Responsible Party)
- (5) **SDP-F**: Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (Service Delivery Point of Flexibility)
- (6) **TRDE**: Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit

## Artikel 2 Lijst van de bijlagen

Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst.

Dienstencatalogus	Bijlage 1
Contactpersonen	Bijlage 2

## Artikel 3 Vergunning voor de levering van flexibiliteitsdiensten

Voor zover de van toepassing zijnde gewestelijke wetgeving het oplegt, moet de FSP beschikken over een vergunning voor de levering van flexibiliteitsdiensten en dit minimaal voor de geldigheidsduur van onderhavige overeenkomst.

In voorkomend geval, door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst, bevestigt de FSP te beschikken over een geldige vergunning.

De FSP verbindt zich ertoe om de DNB zonder verwijl te informeren indien hij niet meer over dergelijke vergunning beschikt.

Naast de ondertekening van deze overeenkomst dient de FSP kennis te nemen van volgende informatie:

Het marktoverleg en de documenten gepubliceerd door de Synergrid PDG flexibiliteit, zoals de Marktgid flexibiliteit	<a href="#">link</a>
De technische voorschriften van Synergrid met betrekking tot flexibiliteit <ul style="list-style-type: none"><li>• C8/01</li><li>• C8/02</li><li>• C8/05</li><li>• C8/06</li><li>• C8/07</li><li>• Het machtigingsformulier voor de FSP</li></ul>	<a href="#">link</a>

De FSP dient daarnaast volgende toegangen aan te vragen:

Flexhub	<a href="#">link</a>
Flexhub portaal	<a href="#">link</a>
Real-Time Communication Platform	<a href="#">link</a>
Opleidingsmateriaal voor FSP's	<a href="#">link</a>

## Artikel 4 Voorwaarden voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit

### 4.1. Voorwaarden van toepassing op alle flexibiliteitsdiensten

Elk Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a) Het toegangspunt dat gelinkt is met het SDP-F moet gedekt zijn door een geldig toegangcontract tussen de toegangshouder (DNG of leverancier van de DNG) en de DNB.
- b) Indien het aansluitingspunt gelinkt aan het SDP-F verbonden is met het distributienet op een spanning groter dan 1kV, moet dit gedekt zijn door een geldig aansluitingscontract, gesloten met de DNB.
- c) De installaties van de DNG zijn conform de geldende technische reglementering (TRDE, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).
  - Elke FSP is financieel verantwoordelijk voor de onbalansen die hij in het elektriciteitsnet veroorzaakt. De FSP heeft een BRP aangewezen die ofwel:
  - hijzelf is: in dat geval wordt door de FSP een kennisgeving verzonden naar de DNB; of
  - een andere partij is: in dat geval verstrekt de FSP de naam van zijn BRP aangevuld met een elektronische kopie van de ondertekende verklaring van de BRP.

De FSP deelt de vereiste informatie via e-mail mee aan de contractueel verantwoordelijke van de DNB die is vermeld in Bijlage 2.

- d) Tenzij anders vermeld in Bijlage 1 moet de hoofdmeter op het toegangspunt dat gelinkt is met het SDP-F kwartiergemeten zijn en moeten de kwartierwaarden gebruikt worden in de allocatie, tenzij dit nog niet wordt ondersteund door de betrokken DNB of indien de regionale regelgeving dit anders bepaalt.
- e) Een SDP-F kan slechts opgenomen worden in de Pool van één enkele Dienstverlener van flexibiliteit, voor de flexibiliteitsdiensten opgenomen in Bijlage 1.
- f) Indien de FSP beschikt over meerdere SDP-F's gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten al deze SDP-F's zich bevinden op het hoofd van de installatie of op afzonderlijke elektrische circuits. Het is niet toegelaten om een SDP-F te hebben op het hoofd van de installatie en een andere SDP-F op een specifiek circuit van deze installatie, tenzij eventueel anders vermeld in de combinatieregels van de betrokken FRP's.
- g) Als meerdere FSP's aanwezig zijn op een elektrische installatie gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten de SDP-F's van elk van deze FSP's zich in afzonderlijke elektrische circuits bevinden. Geen enkele SDP-F mag zich aan het hoofd van de installatie bevinden.
- h) Een aparte identificatie van het SDP-F is niet nodig als het gekoppeld is aan de hoofdmeter van het aansluitingspunt.

- i) Voor punten aangesloten met spanning  $\leq 1$  kV komt de gebruikte identificatie altijd overeen met de identificatie van het leveringspunt gekoppeld aan de hoofdmeter van het aansluitingspunt. Bijgevolg kan voor deze aansluitingspunten slechts 1 SDP-F worden geregistreerd per product/FSP en dit op hoofdpuntniveau. Dit principe zal herzien worden in de volgende versies van dit document in functie van de evolutie van de wetgeving, behoeften van de markt en implementatie.
- j) Flexibiliteitsdiensten waarbij een marktsituatie met energieoverdracht van toepassing is, zijn niet combineerbaar met deelname aan energiedelen.
  - Voor zover geen andere regelgeving terzake geldt moeten flexibiliteitsdiensten waarbij een marktsituatie met energieoverdracht van toepassing is, gemeten worden via een MID<sup>3</sup>-conforme meter.

#### 4.2. Specifieke voorwaarden voor elke flexibiliteitsdienst

Om te kunnen deelnemen aan een bepaalde flexibiliteitsdienst moet het SDP-F voldoen aan de specifieke voorwaarden voor die flexibiliteitsdienst. Deze voorwaarden zijn aangegeven in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom D).

Indien een wijziging op de leveringsmarkt impact heeft op het SDP-F (zie MG Flex), dan zal de DNB het SDP-F overeenkomstig aanpassen.

## **Artikel 5 Procedure voor kwalificatie**

### 5.1. Algemeen

Conform de regionale regelgeving<sup>4</sup> kan de DNB in bepaalde gevallen een procedure toepassen voor de kwalificatie van een SDP-F. De vastgelegde procedures zijn beschreven in dit artikel. Bijlage 1 beschrijft op welke flexibiliteitsdiensten ze van toepassing zijn, en wat de regelgevende basis is voor de opgelegde prekwalificatieplicht.

De FSP erkent uitdrukkelijk het feit dat om een SDP-F in de Pool op te nemen, de verplichting bestaat minstens effectief een flexibiliteitsovereenkomst met de betrokken DNG onderschreven te hebben die verenigbaar is met het aansluitingscontract en met de kwalificatie van het aansluitingspunt afgeleverd door de DNB.

Dit artikel is een tijdelijke bepaling, die vervalt op de dag dat er hieromtrent hogere regelgeving in werking treedt.

Bovendien, indien de FSP eenzelfde SDP-F wenst te gebruiken voor meerdere flexibiliteitsdiensten, komt het hem toe zich ervan te vergewissen dat de Algemene voorwaarden voor flexibiliteitsdiensten (zie Bijlage 1, kolom C) een dergelijke combinatie toelaten. De DNB voert deze controle niet uit.

### 5.2. Samenstelling van de Pool en wijziging ervan op vraag van de FSP

Bij het ondertekenen van de overeenkomst bevat de Pool initieel geen enkel SDP-F. Het samenstellen van de Pool voor de eerste maal gebeurt door één of meerdere SDP-F toe te voegen.

Alvorens een SDP-F in de Pool toe te voegen:

- Tenzij anders vermeld in de dienstencatalogus of anders bepaald in de regionale regelgeving moet het aansluitingspunt, gelinkt aan dit SDP-F geprekwalificeerd worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid,
- Moet de FSP aan de DNB vragen om een identificatie (EAN) toe te kennen. Indien het SDP-F gekoppeld is met de hoofdmeter van de aansluiting is dit niet nodig (zie ook artikel 4.1 punt g),

<sup>3</sup> EU richtlijn 2014/32/EU

<sup>4</sup> Voor Vlaanderen is dit art. 2.3.21 §1 van het TRDE

Moet de nodige communicatie opgezet worden voor de uitwisseling van de meetgegevens, tenzij de DNB niet betrokken is bij de meting en het ter beschikking stellen van de meetgegevens. De dienstencatalogus in bijlage 1 geeft per flexibiliteitsdienst meer informatie hierover.

Wanneer een FSP de eigenschappen van een SDP-F in zijn pool wil wijzigen dan registreert hij deze wijzigingen bij de DNB. Indien niet aan de voorwaarden beschreven in de marktgidsgids flexibiliteit is voldaan kan de DNB de aanvraag weigeren.

Wanneer een FSP de deelname van een DNG (SDP-F) in zijn pool aan een flexibiliteitsdienst wil stopzetten dan registreert hij deze wijziging bij de DNB.

De procedure en timing voor elk van bovenstaande stappen is uitvoerig beschreven in de marktgidsgids flexibiliteit.

Een FSP kan de samenstelling van de pool steeds raadplegen via het Flexhub portaal via de link opgenomen in artikel 3 van deze overeenkomst.

### 5.3. Wijziging van de Pool op aanvraag of op initiatief van de DNB

#### 5.3.1 Onmiddellijke verwijdering van een SDP-F uit een Pool

De DNB mag het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting onmiddellijk en tijdelijk verwijderen uit de Pool indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) en 4.1.j) opgenomen in artikel 4.

De DNB zal de FSP van de onmiddellijke verwijdering van het (de) SDP-F('s) uit de Pool informeren volgens de procedure beschreven in de marktgidsgids flexibiliteit en hij zal zijn beslissing motiveren. De FSP kan opnieuw het (de) verwijderde SDP-F('s) toevoegen van zodra opnieuw voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 4.

#### 5.3.2 Andere verwijdering van een SDP-F uit een Pool

Indien de DNB een vermoeden heeft dat het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting niet meer voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4.1.d) tot 4.1.f) of uit artikel 4.2, dan brengt hij de FSP op de hoogte van dit vermoeden. De FSP kan hierop reageren en wederwoord bezorgen. Indien dit niet tijdig gebeurt volgens de timing vastgelegd in de marktgidsgids flexibiliteit of indien het wederwoord van de FSP niet voldoende is voor de DNB om het vermoeden te weerleggen, dan mag de DNB het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting tijdelijk verwijderen uit de Pool indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 4.1.d) tot 4.1.f) of uit artikel 4.2.

De DNB zal de FSP van de verwijdering van het (de) SDP-F('s) uit de Pool informeren volgens de procedure beschreven in de marktgidsgids flexibiliteit en hij zal zijn beslissing opnieuw motiveren. De FSP kan opnieuw het (de) verwijderde SDP-F('s) toevoegen van zodra opnieuw voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 4.

De DNB kan verder een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijderen als een andere Dienstverlener van flexibiliteit een aanvraag voor toevoeging van dit SDP-F indient voor toevoeging ervan aan zijn eigen Pool. In deze context behoudt de DNB zich het recht voor om aan de FSP een exclusiviteitsattest van de DNG voor het betrokken SDP-F te vragen.

#### 5.3.3 Beperking door de DNB

De DNB kan, voor bepaalde flexibiliteitsdiensten, tijdens de prekwificatie of voorafgaand aan de activatie van flexibiliteit, limieten opleggen aan het flexibel vermogen dat een SDP-F kan leveren of een SDP-F uitsluiten van deelname aan flexibiliteit. Dit gebeurt op basis van de technische criteria en procedure beschreven in het technisch voorschrift C8/01. De wettelijke basis die dit mogelijk maakt is opgenomen in Bijlage 1 voor elke flexibiliteitsdienst waarvoor dit van toepassing is.

De DNB is daarenboven bevoegd om, in geval van een noodsituatie, alle uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen te nemen die hij nodig acht met het oog op het waarborgen of het herstel van de

operationele veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsdistributienet, of om verdere schade te voorkomen.

#### 5.3.4 Betwisting

In geval de FSP niet akkoord gaat met één van de bovenvermelde beslissingen van de DNB kan hij de DNB vragen om zijn beslissingen opnieuw te evalueren. Deze herevaluatie wordt gemotiveerd en tijdig ter kennis gebracht van de FSP. De FSP of de DNG heeft bovendien steeds de mogelijkheid om de beslissingen van de DNB aan te vechten bij de daarvoor bevoegde gewestelijke ombuds- of geschillendiensten.

#### 5.4 Aanvraag berekening

Tijdens de kwalificatie voor een flexibiliteitsdienst, kan de FSP – of de FRP in naam van de FSP – de uitvoering van aan de DNB toegewezen berekeningen (zoals het referentievermogen) aanvragen. De FSP kan dit proces opstarten zoals beschreven in de marktgid flexibiteit.

### **Artikel 6      Activering van de flexibiliteit**

De FSP verbindt zich ertoe enkel de flexibiliteit te activeren bij de SDP-F's die deel uitmaken van de Pool, en de beperkingen en limieten die daarin worden vermeld te respecteren. Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. De FSP verbindt zich er ook toe enkel de flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen in de Pool.

De DNB is op geen enkele wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNG om de flexibiliteit te activeren.

Bij elke activering van de flexibiliteit in het kader van onderhavige overeenkomst en voor zover vereist volgens de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E) , verbindt de FSP zich ertoe om dit te melden aan de DNB volgens de modaliteiten beschreven in de marktgid flexibiteit. Daarenboven zullen de FSP en de DNB samenwerken om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te verminderen.

### **Artikel 7      Meting, berekening en communicatie van de flexibiliteitsvolumes**

Dit artikel is van toepassing op alle flexibiliteitsdiensten, behalve als de DNB niet betrokken is bij de meting, de berekening en de communicatie aan de FRP van de flexibiliteitsgegevens. Desgevallend wordt dit verduidelijkt in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E).

Vooraleer een SDP-F gebruikt kan worden in de markt moet de communicatie met de DNB opgezet en getest worden. Dit maakt deel uit van de activiteiten in het kader van onboarding van nieuwe SDP-F zoals beschreven in artikel 5.

De DNB is verantwoordelijk voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes (beschikbaar en/of geactiveerd) op basis van kwartiergegevens van elk SDP-F aangesloten op zijn net en hun communicatie aan de FRP (onder al of niet geaggregeerde vorm, volgens de van toepassing zijnde marktprocessen). De tel- en/of meetgegevens die hiervoor gebruikt worden komen van een of meer tel- en/of meetinstrumenten zoals vermeld in de Pool voor elk SDP-F afzonderlijk. In het geval van het gebruik van een privé tel- of meetinstrument of de communicatie van deze gegevens aan de DNB, zal de FSP waken over de goede werking ervan.

Indien voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes andere informatie nodig is dan de meetgegevens dan worden deze per SDP-F en per flexibiliteitsdienst mee opgenomen in de Pool. De FSP is verantwoordelijk voor hun juistheid en het (direct of indirect) ter beschikking stellen ervan.

De FSP kan beschikken over de meetgegevens met betrekking tot de SDP-F's van de Pool die nodig zijn voor de uitvoering van zijn activiteiten. Daartoe moet hij vooraf het bewijs leveren aan de DNB dat de betrokken DNG toestemming verleent om deze gegevens over te maken aan de FSP. Dit bewijs zal geleverd worden onder de vorm van een officieel mandaat van de DNG volgens een model dat vastgelegd is door de DNB. De FSP informeert de DNB onverwijld wanneer het mandaat van de DNG vervalt.

Indien de FSP wenst te beschikken over andere dan de wettelijk bepaalde gegevens met betrekking tot de SDP-F van de Pool, sluiten de FSP en de DNB hiervoor een afzonderlijk datatoegangscontract af. Deze gegevens worden gecommuniceerd per e-mail of elke andere manier van communicatie overeengekomen tussen de DNB en de FSP.

In geval de SDP-F zich bij een DNG van een gesloten distributienet, aangesloten op het distributienet, bevindt, wordt de uitvoering van onderhavig artikel overeengekomen tussen de DNB en de beheerder van het betrokken gesloten distributienet in overeenstemming met het geldende reglementair kader.

## **Artikel 8      Aansprakelijkheid**

De Partijen zullen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst de nodige en redelijke maatregelen nemen om eventuele schade van de ene Partij aan de andere te voorkomen en, in voorkomend geval, te beperken.

In een geval een Partij schade lijdt die het gevolg is van bedrog, opzet zware fout van de andere Partij of van diens aangestelden, is de laatstgenoemde Partij steeds aansprakelijk

Daarnaast zijn de Partijen, behoudens overmacht, ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk voor lichamelijke schade en voor elke rechtstreekse materiële schade, ten gevolge van een actie die de schadeveroorzakende Partij heeft ondernomen, gevraagd of nagelaten heeft te ondernemen en die aan de oorzaak ligt van de betreffende schade alsook ten gevolge van een inbreuk van een Partij op de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

Partijen zullen elkaar tevens vrijwaren voor claims van derden, met betrekking tot de schade die de betrokken Partij veroorzaakt heeft aan die derde in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Onverminderd de regeling terzake in een eventueel tussen de DNB en de FSP gesloten data sharing agreement vrijwaren de Partijen elkaar voor elke claim met betrekking tot een inbreuk op de confidentialiteit van de gegevens of op de privacy van de betrokken DNG's, tenzij de inbreuk op de confidentialiteit van die gegevens het gevolg is van een inbreuk door één van de Partijen op de bepalingen van artikel 9 van deze overeenkomst.

In geval van aansprakelijkheid, van een Partij, kan dit nooit leiden tot een hogere vergoeding dan het totale bedrag dat overeenstemt met de vergoeding voor de diensten die door de DNB zijn verleend voor de betrokken toegangspunten of dienstverleningspunten en voor het kalenderjaar waarin de onderliggende oorzaak zich voordeed.

In geval van lichamelijke schade en alle schade die het gevolg is van bedrog, opzet, of zware fout in hoofde van een Partij, in welk geval de aansprakelijkheid van die Partij integraal is, is de aansprakelijkheid in hoofde van de schadeveroorzakende Partij, voor alle DNB's samen enerzijds en voor alle FSP's samen anderzijds, in ieder geval beperkt tot een bedrag van 1.000.000 euro voor alle schade die het gevolg is van eenzelfde incident en tot een bedrag van 2.500.000 euro per jaar voor alle schade in het kader van incidenten die zich in eenzelfde kalenderjaar hebben voorgedaan. In voorkomend geval zullen de vorderingen van al diegenen die schade geleden hebben en die in hun geheel of hoofdzakelijk gesteund zijn op eenzelfde vastgestelde of vermoede oorzaak, naar evenredigheid worden voldaan.

De FSP kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding van of vrijwaring door de DNB:

- in geval van een gemotiveerde weigering om een SDP-F toe te voegen in de Pool van de FSP of bij wijziging van een Pool op aanvraag van de DNB volgens de procedure beschreven in artikel 5;
- in geval de DNG een onderbreking ondervindt ten gevolge van een overschrijding van zijn aansluitingsvermogen;
- indien een geplande onderbreking die werd gecommuniceerd aan de DNG binnen de wettelijke termijnen, de activering van de flexibiliteit bij deze DNG verhindert;
- indien een ongeplande onderbreking, die niet het gevolg is van een fout of nalatigheid van de DNB, de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert;
- Indien een situatie van overmacht of een noodsituatie – zoals gedefinieerd in het TRDE – de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert;
- indien de DNB een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijdert bij een van de aanleidingen beschreven in artikel 5.3;
- indien de activatie van flexibiliteit op het betrokken SDP-F niet mogelijk is omdat de flexibele toepassing op dit punt systematisch slechts gedurende een deel van de tijd onder spanning staat, bijvoorbeeld doordat:
  - er een schakellogica wordt toegepast die de voeding naar de flexibele toepassing onderbreekt gedurende bepaalde tijdsblokken of tariefperiodes;
- in geval van een gemotiveerde opschorting van onderhavige overeenkomst door een inbreuk van de FSP op de overeenkomst, op voorwaarde dat de procedure als beschreven in artikel 11 gevolgd werd;
- ten gevolge van enige vergoeding of boete die de FSP verschuldigd is ten gevolge van het niet nakomen van de contractuele of reglementaire verplichtingen van de FSP ten opzichte van de FRP anders dan de eventuele vergoeding voor de beperking van flexibiliteit die in het wettelijk kader wordt vastgelegd.

Partijen komen overeen om de toepassing van artikel 6.3 §1 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek uit te sluiten, waardoor Partijen ten aanzien van elkaar geen vorderingen zullen instellen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid, met uitzondering van wettelijke excepties.

Partijen komen overeen om de toepassing van artikel 6.3 §2 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek uit te sluiten, waardoor de wetsbepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid niet van toepassing zijn tussen een Partij en eventuele agenten, bestuurders, werknemers, aangestelden, opdrachtgevers en alle andere vertegenwoordigers van een andere Partij voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

## **Artikel 9 Confidentialiteit en bescherming van persoonsgegevens**

De bepalingen uit het TRDE met betrekking tot vertrouwelijkheid, evenals de vigerende reglementering inzake privacy, zijn van toepassing op alle gegevens en informatie uitgewisseld tussen de Partijen in het kader van onderhavige overeenkomst.

Bij uitbreiding, en in afwachting van een eventuele specifieke reglementering voor de flexibiliteitsmarkt, worden de vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot de meetgegevens, die van toepassing zijn op de meters gebruikt in het kader van de werking van de energiemarkt, eveneens toegepast op de meetgegevens van privé-meters die worden gebruikt in het kader van onderhavige overeenkomst.

De informatie die door de FSP wordt uitgewisseld met de DNB in het kader van deze overeenkomst, of die reeds in het bezit is van de DNB, dient beschouwd te worden als confidentiële informatie, met

uitzondering van de informatie die reeds publiek bekend is. Als uitzondering op deze bepaling mag de DNB de betrokken informatie doorgeven aan de bevoegde overheden of aan elke andere instantie die kan aantonen dat zij nood heeft aan deze gegevens of dat zij het recht heeft om over deze gegevens te beschikken.

In elk geval blijven de DNG's eigenaar van hun meetgegevens. De DNB maakt slechts gegevens over aan de FSP van een individuele DNG indien de FSP over een bewijs beschikt dat de DNG dit aanvaardt.

Vooraleer over te gaan tot enige verwerking van persoonsgegevens tussen de Partijen, zullen zij overleg voeren over de toepasselijkheid, de gevolgen en de implementatie van de daarop van toepassing zijnde wetgeving en reglementering en in het bijzonder de Europese "Algemene Verordening Gegevensbescherming" – (EU) 2016/679 en de mogelijkheid tot verwerking. In geen geval zullen persoonsgegevens verwerkt worden zonder dat de Partijen hierover voorafgaandelijk een overeenkomst hebben afgesloten waarin, onder meer maar niet hiertoe beperkt, voorwaarden en maatregelen zullen opgenomen worden voor deze verwerking en de bescherming van de betrokken gegevens, rekening houdende met de respectievelijke rol(len) van iedere Partij.

## **Artikel 10 Rechten en plichten verbonden aan de overeenkomst kwaliteitseisen van de communicatie**

Inzake de uitwisseling van berichten voor de betrokken flexibiliteitsdiensten, verloopt de communicatie overeenkomstig bijlage 4 van de laatste versie van de Marktgid's flexibiliteit die gepubliceerd is door Synergrid en - indien vereist - goedgekeurd door de bevoegde regionale regulator. Elke Partij verbindt zich ertoe de nodige investeringen te doen om aan de daarin beschreven vereiste inzake gegevenskwaliteit te voldoen. Op eenvoudig verzoek van de DNB zullen de FSP's deelnemen aan tests die worden opgezet om de correcte uitwisseling van berichten, zoals beschreven in de Marktgid's flexibiliteit, te verifiëren. Elke FSP verbindt zich er daarenboven toe de nodige informatie te verstrekken aan de betrokken DNB's om de correcte werking van de berichtenuitwisseling, beschreven in de Marktgid's flexibiliteit, mogelijk te maken en te handhaven.

De DNB controleert de kwaliteit van de communicatie. Als uit de monitoring blijkt dat de SLA niet wordt gehaald door een Partij, doet de betrokken Partij alle redelijke inspanningen om de kwaliteit van de gegevens zo snel mogelijk te herstellen.

In geval van problemen met de kwaliteit van de gegevens behoudt de betrokken Partij de verplichting om de vereiste gegevens aan de DNB en alle betrokken marktpartijen te verstrekken en - indien nodig - te corrigeren.

FSP's die ook optreden als Toegangshouder voor de betrokken toegangspunten of dienstverleningspunten en die gebruik maken van de bepaling in het zevende lid van artikel 8, doen daarbij afstand van de in het Toegangscontract beschreven rechten inzake aansprakelijkheid voor gegevenskwaliteit.

## **Artikel 11 Vergoeding van de DNB**

De kosten van de DNB veroorzaakt door de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zullen slechts aan de FSP worden gefactureerd, voor zover de toerekening van deze kosten wordt voorzien in de distributienettarieven goedgekeurd door de bevoegde regulator.

## **Artikel 12 Procedure voor het niet-respecteren van contractuele verplichtingen**

Wanneer een van de Partijen vaststelt dat de andere Partij (hierna genoemd: de "Partij in gebreke") een of meerdere clausules van onderhavige overeenkomst niet respecteert, zullen de Partijen samen overleggen om zo snel mogelijk een einde te stellen aan de vastgestelde inbreuk.

Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om een oplossing te vinden voor de fout en/of de inbreuk, heeft de andere Partij het recht om de Partij in gebreke aan te manen zijn verplichtingen te respecteren en het bewijs te leveren dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft.

Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om dit bewijs te leveren en/of de vastgestelde inbreuk zich herhaalt, heeft de andere Partij het recht om, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen die van toepassing zijn met betrekking tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de contracten en andere gevallen van opschorting en/of opzegging voorzien door de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, onderhavige overeenkomst op te schorten, zolang de Partij in gebreke geen bewijs aanvoert dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft. Deze opschorting wordt gemeld aan de Partij in gebreke door eenvoudig aangetekend schrijven. Nadat de Partij in gebreke het gevraagde bewijs geleverd heeft, zal de andere Partij de opschorting van de overeenkomst zo snel mogelijk ongedaan maken door middel van een aangetekend schrijven. Indien de Partij in gebreke het gevraagde bewijs niet aanlevert, kan de andere Partij de onderhavige overeenkomst beëindigen overeenkomstig de voorzieningen in artikel 12.

Bij uitzondering op de hierboven beschreven procedure zal onderhavige overeenkomst onmiddellijk opgeschort worden van zodra de FSP niet meer beschikt over de vergunning waarvan sprake in artikel 3.

## **Artikel 13 Duur van het contract - einde van het contract**

Deze overeenkomst treedt in werking op **XXX** voor onbepaalde duur, tenzij de toepasselijke gewestelijke regelgeving dit anders bepaalt.

Deze overeenkomst en haar bijlagen vervangen en vernietigen alle vorige contracten en afspraken tussen de Partijen die hetzelfde voorwerp hebben.

De FSP kan onderhavige overeenkomst beëindigen mits een vooropzeg van 3 maanden, betekend bij aangetekend schrijven. De DNB kan onderhavige overeenkomst beëindigen om de juiste redenen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

Indien de DNB zich genoodzaakt ziet om, ten gevolge van wijzigingen van het regulatorisch kader, in het bijzonder het TRDE, de overeenkomst op te zeggen, zal hij een nieuwe overeenkomst ter ondertekening aanbieden die beantwoordt aan de op dat moment geldende regelgeving.

De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor de onderhavige overeenkomst.

---

De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst waarvan ze erkennen kennis te hebben genomen.

De DNB informeert de FSP van de verdere evoluties van onderhavige overeenkomst en de Marktgids flexibiliteit via het marktoverleg van de betrokken DNB en Synergrid. De FSP wordt hiervan geïnformeerd na opname op de distributielijst.

Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

Voor de DNB,

Voor de FSP,

**Bijlage 1****Dienstencatalogus**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Flexibiliteitsdienst</b>	<b>FRP</b>	<b>Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten</b>	<b>Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst</b>	<b>Bijkomende informatie</b>
<b>Frequentiebegrenzingsreserve (FCR)</b>	Elia Transmission Belgium	Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a>	<p>De hiernavolgende voorwaarden gelden slechts voor zover volgens de toepasselijke gewestelijke reglementering de onderhavige overeenkomst verplicht is op de FCR flexibiliteitsdienst.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li></ul> <p>De voorwaarde voor deelname beschreven in artikel 4.1 d) is niet van toepassing op deze flexibiliteitsdienst</p> <p><u>Communicatie van meetgegevens:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>De teller moet conform zijn aan de vereisten van het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.</li><li>Er moet een gateway worden geregistreerd en geplaatst volgens de vereisten in het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>De SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning <math>\leq</math> 1kV en de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV kunnen deelnemen aan de FCR flexibiliteitsdienst.</li><li>De 'business processen', worden toegelicht in het document C8/07 van Synergrid.</li><li>De DNB is niet betrokken bij de meting van deze flexibiliteitsdienst noch bij het ter beschikking stellen en overmaken van de meetgegevens aan de FRP.</li><li>De activeringen van de flexibiliteit moeten niet aan de DNB worden gecommuniceerd.</li><li>De wettelijke basis voor de prekwalificatieplicht is artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485.</li></ul>

			recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.	
--	--	--	---	--

A	B	C	D	E
flexibiliteitsdienst	FRP	Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten	Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst	Bijkomende informatie
<b>Automatische frequentieherstelve-reserve (aFRR)</b>	Elia Transmission Belgium	Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>• Het SDP-F dient geprekwalificeerd te worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid vooraleer het aan de Pool wordt toegevoegd. Aan installaties op laagspanning met beperkt flexibel vermogen in Vlaanderen wordt zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit geen beperking opgelegd.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De teller moet conform zijn aan de vereisten van het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment een ad-hoc audit uit te voeren.</li> <li>• Er moet een gateway worden geregistreerd en geplaatst volgens de vereisten in het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment een ad-hoc audit uit te voeren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning <math>\leq</math> 1kV en de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV kunnen deelnemen aan de aFRR flexibiliteitsdienst.</li> <li>• Een Delivery Point Group, zoals gedefinieerd in de marktgids flexibiliteit, kan enkel bestaan uit punten aangesloten via het laagspanningsdistributienet. Eén groep kan punten bevatten van DNB's met verschillende werkmaatschappijen.</li> <li>• De 'business processen', met inbegrip van de communicatie van de activeringen van de flexibiliteit worden toegelicht in het document C8/07 van Synergrid.</li> <li>• De wettelijke basis voor de prekwalficatieplicht is artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485.</li> </ul>

A	B	C	D	E
flexibiliteitsdienst	FRP	Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten	Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst	Bijkomende informatie
<p><b>Manuele frequentieherstelreserve (mFRR)</b></p>	<p>Elia Transmission Belgium</p>	<p>Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>• Het SDP-F dient geprekwalificeerd te worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid vooraleer het aan de Pool wordt toegevoegd. Aan installaties op laagspanning met beperkt flexibel vermogen in Vlaanderen wordt zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit geen beperking opgelegd.</li> <li>• Voor punten aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1 kV mag de SDP-F zich enkel bevinden op de hoofdmeter van de installatie.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: Een SDP-F dat zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), is enkel mogelijk indien er hiervoor modaliteiten voor de telling zijn opgenomen in het document C8/02 van Synergrid.</li> <li>• Voor een SDP-F dat zich op het hoofd van de installatie bevindt worden meetgegevens van de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1kV en de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV kunnen deelnemen aan de mFRR flexibiliteitsdienst.</li> <li>• Een Delivery Point Group, zoals gedefinieerd in de marktgids flexibiliteit, kan enkel bestaan uit punten aangesloten via het laagspanningsdistributienet. Eén groep kan punten bevatten van DNB's met verschillende werkmaatschappijen.</li> <li>• De activeringen van de flexibiliteit moeten aan de DNB worden gecommuniceerd volgens de procedures vastgelegd in de marktgids flexibiliteit</li> <li>• De wettelijke basis voor de prekwalficatieplicht is artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485.</li> </ul>

			DNB hoofdmeter gebruikt. Hiervoor is geen bijkomende opzet nodig.	
--	--	--	--	--

A	B	C	D	E
flexibiliteitsdienst	FRP	Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten	Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst	Bijkomende informatie
<p><b>Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)</b></p>	<p>Elia Transmission Belgium</p>	<p>Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren (met uitzondering van additionele leveringspunten en leveringspunten die behoren tot het CRM Versnelde Procedure scenario), waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgid flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>Het SDP-F dient geprekwalificeerd te worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid vooraleer het aan de Pool wordt toegevoegd, met uitzondering van additionele leveringspunten en leveringspunten die behoren tot het CRM Versnelde Procedure scenario. Aan installaties op laagspanning met beperkt flexibel vermogen in Vlaanderen wordt zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit geen beperking opgelegd.</li> <li>Voor punten aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1 kV mag de SDP-F zich enkel bevinden op de hoofdmeter van de installatie.</li> <li>De voorwaarde voor deelname beschreven in artikel 4.1 d) is enkel van toepassing op bestaande leveringspunten.</li> <li>In afwijking van artikel 4.1 b) dient bij de prekwificatie van een SDP-F gelinkt aan een aansluitingspunt op het distributienet met een spanning &gt;1 kV nog niet gedekt zijn door een geldig aansluitingscontract. Het volstaat om te beschikken over een geldige offerte van de DNB voor de aansluiting. Zowel voor bestaande als additionele leveringspunten moet dus een EAN toegewezen zijn door de DNB op wiens net het punt is</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De wettelijke basis voor de prekwificatieplicht is artikel 7 undecies paragraaf 12 van de elektriciteitswet.</li> <li>De activeringen van de flexibiliteit (met andere woorden beschikbaarheids- en controletesten) moeten aan de DNB worden gecommuniceerd volgens de procedures vastgelegd in de marktgid flexibiliteit</li> <li>Een Delivery Point Group, zoals gedefinieerd in de marktgid flexibiliteit, kan enkel bestaan uit punten aangesloten via het laagspanningsdistributienet. Eén groep kan enkel punten bevatten van DNB's met dezelfde werkmaatschappij.</li> </ul>

			<p>aangesloten. Ten laatste 60 dagen na de veiling moet de offerte voor de aansluiting ondertekend worden zodat een aansluitingscontract kan worden afgesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De FSP is zelf verantwoordelijk om het risico op eventuele tijdelijke beperking van de flexibiliteit in te calculeren in zijn bod in de CRM-veiling. De procedure beschreven in de C8/01 houdt geen rekening met eventuele mutueel exclusieve bids.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een SDP-F dat zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), is enkel mogelijk indien er hiervoor modaliteiten voor de telling zijn opgenomen in het document C8/02 van Synergrid.</li> <li>• Voor een SDP-F dat zich op het hoofd van de installatie bevindt worden meetgegevens van de DNB hoofdmeter gebruikt. Hiervoor is geen bijkomende opzet nodig.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

A	B	C	D	E
flexibiliteitsdienst	FRP	Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten	Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst	Bijkomende informatie
<p><b>Transfer of Energy in day-ahead &amp; intraday (ToE DA/ID)</b></p> <p><i>Dit gedeelte wordt van toepassing na goedkeuring van de regels door de federale regulator in overleg met de gewestelijke regulatoren</i></p>		<p>Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>Enkel de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV mogen worden toegevoegd aan de Pool van de FSP, tenzij de toepasselijke regelgeving dit anders bepaalt.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), moeten de modaliteiten voor de telling conform zijn met het document C8/02 van Synergrid. Voor een SDP-F dat zich op het hoofd van de installatie bevindt worden meetgegevens van de DNB hoofdmeter gebruikt. Hiervoor is geen bijkomende opzet nodig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De activeringen van de flexibiliteit moeten aan de DNB worden gecommuniceerd volgens de procedures vastgelegd in de marktgids flexibiliteit</li> <li>Het document C8/01 van Synergrid is niet van toepassing voor dit product.</li> </ul>



**Bijlage 2****Contactpersonen**

DNB					
Naam	Telefoon	Fax	GSM	E-mail	Toelichting
Defecten Algemeen nr.	-	-	-	-	

FSP					
Naam	Telefoon	Fax	GSM	E-mail	Toelichting